Поз. обознач.	Наименование	Кол	Примечание
	Газовый блок горелки № 1		
NSA-2 NSA-4	Привод отсечного клапана в составе:	2	
	Механизм электрический однооборотный МЭО		
	YA- электромагнит		
	K- реле промежуточное		
	S1-1, S2-1 - конечные выключатели МЭО		
	SP1-2, SP2-2 - путевые выключатели клапана		
YA-1	Клапан электромагнитный "НЗ" Ду-20	1	
	Электромагнит ~220В		
YA-3	Клапан электромагнитный "НО" Ду-20	1	
	Электромагнит ~220В		
YA-8	Клапан электромагнитный "НЗ" Ду-15	1	
	Электромагнит ~220В		
YA-9	Клапан электромагнитный "НЗ" Ду-15	1	
	Электромагнит ~220В		
PS-6	Датчик опрессовки "kromschroder" DG-500B-3	1	
PS-7	Датчик опрессовки "kromschroder" DG-50B-3	1	
ЗКА0-ЗКА6	Реле промежуточное типа RM83-1011-35-1024-01	6	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Юрецкий			
Проверил		Кузнецов			
Н.контроль		Карпин			

ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.4

Техническое перевооружение опасного производственного объекта, регистрационный №А20-01352-008 о 23.01.2016 г. , III класс опасности по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная д.18

АСУ ТП парового котла
ДЕ- 25-14 ГМ ст.№1

Стадия	Лист	Листов
РД	1	4

Управление клапанами газового блока горелки
Схема электрическая принципиальная

Nvcontrol

Формат А4