Перечень на монтажный материал

Поз. обознач.	Наименование	Кол	Примечание
SF1	Выключатель автоматический	1	Существующий
SY-M1	Преобразователь частоты	1	
SF2	Выключатель автоматический	1	Существующий
SY-M2	Преобразователь частоты	1	
HS	Выключатель	2	
	Кабель контрольный КВВГЭ 10х0,75	100м	
	Труба гофрированная с протяжкой D-20 мм	5м	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Юрецкий			
Проверил		Кузнецов			
Н.контроль		Карпин			

ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.22

Техническое перевооружение опасного производственного объекта, регистрационный №А20-01352-008 о 23.01.2016 г. , III класс опасности по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная д.18

АСУ ТП парового котла ДЕ- 25-14 ГМ ст.№1

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Схема внешних соединений (дымосос и вентилятор)

NVcontrol