Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
SF7-SF11	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 In=1 А	5	однополюсный
SF2-SF6	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 In=2 А	5	однополюсный
SF12-SF17	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 In=4 А	6	однополюсный
F	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 In=6 А	1	однополюсный
SF2	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 In=10 А	1	однополюсный
3-QF1 - 4-QF1 28-QF1, 29-QF1	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 In=4 А	4	трехполюсный
GF	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 In=16 А	1	трехполюсный
UZ1	Блок питания 24VDC ACE-540A	1	
UZ2...UZ5	Блок питания 4-х канальный Метран 604-024-25-DIN	4	
UZ6	Блок питания для индукционного расходомера ПРЭМ-3	1	
H1	Лампа осветительная 220В, 60 Вт	1	
UPS1	Блок бесперебойного питания "Smart PRO" 1000	1	
SX	Розетка штепсельная РШ-Ц-2-0-0322-6/220	1	
	Патрон потолочный Е27ФП-01	1	
H	Лампа НБ-220-60-1	1	
S	Выключатель бытовой	1	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Юрецкий			
Проверил		Кузнецов			
Н.контроль		Карпин			

ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.3

Техническое перевооружение опасного производственного объекта, регистрационный №А20-01352-008 о 23.01.2016 г. , III класс опасности по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная д.18

АСУ ТП парового котла ДЕ- 25-14 ГМ ст.№1

Стадия	Лист	Листов
РД	1	5

Схема электрическая принципиальная питания

NVcontrol