Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			ДОКУМЕНТАЦИЯ		
			ШКАФ КОТЛА		
		09-02-ATX.1/H1	Эскизный чертёж общего вида		
		09-02-ATX.1/H2	Схема монтажно-коммутационная		
		09-02-ATX.1/H3	Таблица надписей в рамках		
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		
			Щит щкафной с передней дверью	1	
			ЩШ-ПД-1800x600x500		
			ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ		
2	14	PLC	Контроллер DL205 в составе:	1	
		DL260	Процесор	1	
		D2-32ND3	Модуль ввода дискретных сигналов	2	24VDC
		D2-32TD1	Модуль вывода дискретных сигналов	2	24VDC
		F2-08AD1	Модуль ввода аналоговых сигналов	3	4-20mA
		D2-09B	Каркас с 9 слотами	1	
1	3	OP	Панель оператора MT 6070iH	1	
1	1	HL1	Лампа индикаторная зелёная	1	
			СКЛ-11-Б-Л-З-220		
1	2	HL2	Лампа индикаторная красная	1	
			СКЛ-11-К-Л-З-220		
	21		РЕЙКА DIN, TS35.	8 м	
1	4	HS1	Переключатель ZBE-205	1	
1	5,6	SB1, SB3	Кнопка с 1 н.о. контактом	2	
1	7	SB2	Кнопка с 1 н.о. и 1 н.з. контактом	1	
2	10	UZ1	Блок питания ACE-540A	1	
2	11	UZ2-UZ5	Блок питания Метран 604-024-25-DIN	4	
2	16	NX	Блок питания БП-20	2	
1	18	XS1	Евророзетка	1	
4			Патрон настенный Е27ФП-01	1	
4		H	Лампа НБ-220-60-1	1	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Юрецкий			
Проверил		Кузнецов			
Н.контроль		Карпин			

ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.Н.1

Техническое перевооружение опасного производственного объекта, регистрационный №А20-01352-008 о 23.01.2016 г. , III класс опасности по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная д.18

АСУ ТП парового котла
ДЕ- 25-14 ГМ ст.№1

Стадия	Лист	Листов
РД	1	4

Шкаф котла
Эскизный чертеж общего вида

NVcontrol