

-ТХ.ОЛ2

Опросный лист заказа насосного оборудования (поз.Н-01/1,2)

Заказчик ОАО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»

Количество 2 шт. Аналог Ш80-2,5-37,5

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размер- ность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ		
1.1	Подача	м ³ /ч	37,5
1.2	Напор	м	25
1.3	Давление на входе / выходе (не более)	кгс/см ²	0,3 / 3
1.4	Кавитационный запас (не более)	м	5
1.5	Для полупогружных (погружных) насосов:		—
1.5.1	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)	м	—
2	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА		
2.1	Наименование перекачиваемой среды	Мазут М100	
2.2	Содержание твердых частиц:	нет	
2.2.1	Объемная концентрация	%	—
2.2.2	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)	мм	—
2.3	Рабочая температура ,tr	°С	60
2.4	Вязкость (кинематическая) при tr	сСт (мм ² /с)	350 – 500 (350·10 ⁻⁶ –500·10 ⁻⁶)
2.5	Плотность при tr	кг/м ³	950
3	МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ		
	- СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314		
4	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА		
4.1	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)		
4.2	Торцовое одинарное/двойное (5/55)		см. особые условия п.7.
5	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)		
5.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69		У2
5.2	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ		П-III
5.3	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды	да/нет	нет
6	ПРИВОД		
6.1	Напряжение, количество фаз		220/380 В
6.2	Частота сети		50 Гц
7	Особые условия: уплотнения вала уточняет Завод изготовитель.		

Исполнитель: Кузьмина И. В.

ГИП ООО «ПСК «Нефтехим»

Казусева Т. И.

т. (812) 740-63-64