

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измер.	Количес-тво	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Горелка газо-дизельная тепловой мощностью до 350кВт с газовой линией Дуг65, с газовым мультиспоком ДМУ-О 5065/11 и устройством контроля герметичности УРС 504, Ндв венг.=7,5кВт, 1дв венг.=14, 7А, 1дв венг.=28550д/мин, 1дв венг.=380В, Ндв м.н.=1,5кВт, 1дв м.н.=3,3А, 1дв м.н.=28700д/мин, 1дв м.н.=380В	БКР-280М	-	Oilon (Финляндия)	комплект	2	278	существующие
2	Кипапан термозапорный фланцевый, Ду80, Ру16	КТЗ-001-80 (Ф)	-	ООО "Армагэ-НТ" (Россия)	шт.	1	11,5	ЗАКАЗЧИК
3	Кипапан электромагнитный, отсечной, нормально закрытый, материал корпуса - алюминий, фланцевый, Ду80, Рраб=0..16бар, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, Номтрёв=65Вт	ВНЭН-1/1К (Фл)	-	СП "Термобресст" (Белорусь)	шт.	1	10,5	ЗАКАЗЧИК
4	Счетчик газа турбинный, Ру16, Ду50, Диакс=100кд/м/ч, диап. 1:10	СТ 16МТ-100	-	ОАО "АТЗ" (Россия)	шт.	2	5	ЗАКАЗЧИК
5	Регулятор давления газа фланцевый, Ру16, Ду65, Рмакс=500мбар, пружина 5 красная 25-55мбар. На параметры среды: Сгг (пропан-бутан), а=105кд/м/ч, Рвх=0,05МПа, Рвых=4кПа	FRS 5065	-	"DUNGS" (Германия)	шт.	2	-	ЗАКАЗЧИК
6	Фильтр газовый, материал корпуса - сталь, фланцевый, Рр.макс=0,1МПа, Ду80, с индикатором перепада давления, с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ФНЗ-1М	-	СП "Термобресст" (Белорусь)	шт.	1	5,2	ЗАКАЗЧИК
7	Компенсатор осевой фланцевый Ду65, Ру16	БАН212	-	"DUNGS" (Германия)	шт.	2	-	ЗАКАЗЧИК
8	Кран шаровый фланцевый, Ру16, Ду65, с ответными фланцами	ГШК 65/50Ф-16	-	ООО "ТКФ ЭКС-ФОРМА" (Россия)	шт.	4	11,2	ЗАКАЗЧИК
9	Кран шаровый резьбовой, Ру16, Ду20	ГШК 20	-	—//—	шт.	5	0,7	ЗАКАЗЧИК
10	Кран шаровый резьбовой, Ру16, Ду15	ГШК 15	-	—//—	шт.	5	0,6	ЗАКАЗЧИК
11	Бойшика, Г1/2", l=40мм, с внутренней резьбой	БП-М20х1,5	-	-	шт.	9	-	ЗАКАЗЧИК
12	Кнопочный кран, палмунный, для газод, Р1/2"	-	-	"Росна" (Россия)	шт.	7	-	ЗАКАЗЧИК
13	Манометр, класс точности 1,5, Руизм=0-0,1МПа, Г1/2"	ТМ-510Р (0-0,1МПа) Г1/2 1,5	-	"Росна" (Россия)	шт.	3	-	ЗАКАЗЧИК
14	Манометр, класс точности 1,5, Руизм=0-6кПа, Г1/2"	КМ-22Р (0-6кПа) Г1/2 1,5	-	"Росна" (Россия)	шт.	4	-	ЗАКАЗЧИК

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм. Колуч. Лист №дож. Подпись Дата Разраб. Иванов 05.15 Проверил Карасев 05.15 ГИП Шешин 05.15 Газоснабжение (внутренние устройства) Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Котельная в пос. Калинина г. Выборг, Сайменское шоссе, д. 44		
13-15-ЭП-ГСВ.С		
Стандия Лист Листов		
Р 1 3		
ООО "Великсем"		

Согласовано									